

**Hasnæs Vandværk A.m.b.A**  
**Pilealle 20**  
**8400 Ebeltoft**  
**Att.: Kurt Laursen**
**Rapportnr.:** AR-14-CA-00204686-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00204686  
**Kundenr.:** CA0004610  
**Modt. dato:** 15.07.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Hasnæs Vandværk Ledningsnet - V20002000 / 4701002099  
**Udtagningsadresse:** Kløverskrænten 13, 8400 Ebeltoft  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 15.07.2014 kl. 09:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MLQ  
**Analyseperiode:** 15.07.2014 - 28.07.2014

**Prøvemærke:** Hane i Køkken

Lab prøvenr.:	80077362	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	18.1	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	49	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	7.8	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Syddjurs Kommune Rønde, natur.miljoe@syddjurs.dk, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

28.07.2014

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**