

Hasnæs Vandværk A.m.b.A
Pilealle 20
8400 Ebeltoft
Att.: Kurt Laursen

Rapportnr.: AR-14-CA-00152069-01
Batchnr.: EUDKVE-00152069
Kundenr.: CA0004610
Modt. dato: 30.01.2014

Analyserapport

Prøvested: Hasnæs Vandværk Ledningsnet - V20002000 / 4701002099
Udtagningsadresse: Pilealle 20, 8400 Ebeltoft
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 30.01.2014 kl. 08:47
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MLQ
Analyseperiode: 30.01.2014 - 03.02.2014

Prøvemærke: Hane i Køkken

Lab prøvenr.:	80077644	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	15075001				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	5.3	°C				DS 2250	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Syddjurs Kommune Rønde, natur.miljoe@syddjurs.dk, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

03.02.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.